



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 299-04-51, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: upr@sko.nadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

" 04 " апреля 2017г.
(дата составления)

г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 66
(место составления)

Мной, начальником Ростовского территориального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Каймакчи С.В., служебное удостоверение ТО-08 № 0169
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение,
№ и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ручеек» (далее по тексту - МБДОУ детский сад «Ручеек»), юридический адрес 346943, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Миллерово, ул. Цветочная, 2

- 1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;
- 2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;
- 3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ч.1 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений:

- Трубопроводы водяных тепловых сетей от котельной до здания детского сада выполнены надземным способом, что не соответствует проектной документации, а также требованиям действующих строительных норм и правил СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.9.1. и п.9.3.), чем нарушены п.2.4.3.; 6.1.1. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003г. № 115, зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 02.04.2003г., регистрационный № 4358 (ПТЭ ТЭ);

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании вышеизложенного и во исполнение ч.2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в: Северо-Кавказское управление Ростехнадзора по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 66, на имя лица, вынесшего настоящее представление тел. (863) 242-38-48 в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Начальник Ростовского территориального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

(должность лица, вынесшего представление)



Каймакчи С.В.

(фамилия, инициалы)

М.П.

(подпись)

04.04.2017

(дата)

Представление вручено (направлено) по почте: _____

(дата, номер заказного письма, уведомления)

И.о.заведующего

МБДОУ детский сад «Ручеек»

(должность)

(подпись)

О.А.Погорелова

(инициалы, фамилия)

04.04.2017.

(дата вручения)