



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-01

Факс: (863) 244-27-85. E-mail: [gumchsro@donpac.ru](mailto:gumchsro@donpac.ru)

**Отделение надзорной деятельности по Куйбышевскому району**

Почтовый адрес: ул. Ростовская, 9, с. Куйбышево, Ростовская область, 346940 Телефон: 8(86348) 3-13-04,

E-mail: [53gpn\\_rnd@mail.ru](mailto:53gpn_rnd@mail.ru)

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ № 54 / 1/1**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ручеек»

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Куйбышевского района капитана внутренней службы Лагода Е.А. от 20.04.2013 № 54, ст. 6 Федерального закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» В период с 26.04.2013 по 14.05.2013 была проведена плановая выездная проверка в отношении здания, помещений МБДОУ детский сад «Ручеек» по адресу: Куйбышевский район, с. Миллерово, ул. Цветочная, 2 совместно с Вами

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отм етк а (подп исье вып с ни указ тс тол вып с ни)
1	2	3	4	
1.	На дверях котельной не обозначена категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.	Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 20)	15.08.2013	
2.	На складских помещениях не обозначены категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а	Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (Постановление Правительства Российской Федерации от	15.08.2013	

1	2	3	4	
	также класса зоны..	25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 20)		
3.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками принимающими участие в тушении пожара.	В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности работниками принимающими участие в тушении пожара. (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 462з)	15.08.2013	
4.	На объекте не проводится не менее 2 раз в год проверка качества огнезащитной обработки (пропитки).	Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации» п.21	15.08.2013	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель отделения надзорной деятельности по Куйбышевскому району  
УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области  
Е.Н. Немков



"06" мая 2013

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ детский сад «Ручеек»  
Овчинникова С.В.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Овчинникова", written over a horizontal line.

"06" мая 2013

(подпись)